



Quadranti Bruno e Figlio SA
Via Cantonale 51
6805 Mezzovico

N° del cliente
101778

Vostro riferimento
Roberta Quadranti

Nostro riferimento
Severo Nicoli

Data
10.06.2021

Autorizzazione

Numero: **21.0451**
Valida fino al: **05.06.2024**

Contrassegno di
sicurezza:



Secondo i documenti nella pratica-numero **18-BS-0219** l'ispettorato federale degli impianti a corrente forte, rilascia il diritto alla ditta sopra citata, di mettere in commercio, secondo OPBT il (i) prodotto (i) sotto elencato (i) contrassegnato (i) con il contrassegno di sicurezza.

Prodotto: **Apparecchiature assiemate di manovra a bassa tensione (PENDA-I)**

Marca: **Quadranti**

Tipo

Dati nominali

CDS1001.2

Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In:1820 A Icw:50 kA Ipk:105 kA
Misura di protezione (schema): TN-C

CDS2001.2

Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In:1820 A Icw:50 kA Ipk:105 kA
Misura di protezione (schema): TN-C

CDS2002.2

Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In:1820 A Icw:50 kA Ipk:105 kA
Misura di protezione (schema): TN-C

Classe di protezione:

Grado di protezione: **IPXXB**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Autorizzazione

Numero: 21.0451

Base: Test Report / Electrosuisse / 17-IK-0114.S01 / 25.05.2018

Osservazione:

Norme: IEC 61439-1(ed.2):2011
IEC 61439-5(ed.2):2014
EN 61439-1:2011
EN 61439-5:2015

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Peter Fluri
Capo sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza