



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza

Quadranti Bruno e Figlio SA
Via Cantonale 51
6805 Mezzovico

N° del cliente
101778

Vostro riferimento
Erika Quadranti

Nostro riferimento
Markus Jäger

Data
02.10.2026

Autorizzazione

Numero:
Valida fino al:

26.0573
02.10.2027



Contrassegno di
sicurezza:



Secondo i documenti nella pratica-numero **18-BS-0219** l'ispettorato federale degli impianti a corrente forte, rilascia il diritto alla ditta sopra citata, di mettere in commercio, secondo OPBT il (i) prodotto (i) sotto elencato (i) contrassegnato (i) con il contrassegno di sicurezza.

Prodotto: **Apparecchiature assiemate di manovra a bassa tensione (PENDA-I)**

Marca: **Quadranti**

Tipo: **Dati nominali**

CDS1001.2 Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In:1820 A Icw:50 kA Ipk:105 kA
Misura di protezione (schema): TN-C

CDS2001.2 Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In:1820 A Icw:50 kA Ipk:105 kA
Misura di protezione (schema): TN-C

CDS2002.2 Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In:1820 A Icw:50 kA Ipk:105 kA
Misura di protezione (schema): TN-C

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf
T +41 58 595 18 18
mub.bs.info@esti.ch
www.esti.admin.ch





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Autorizzazione Numero: **26.0573**

Classe di protezione: -

Grado di protezione: IPXXB

Base: Test Report / Electrosuisse / 17-IK-0114.S01 / 25.05.2018

Osservazione: Un ulteriore proroga dell'autorizzazione è possibile solo tramite rinnovo del certificato di prova.

Norme: EN 61439-1:2011
EN 61439-5:2015

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Severo Nicoli
Capo sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza