



**Quadranti Bruno e Figlio SA**  
**Via Cantonale 51**  
**6805 Mezzovico**

N° del cliente  
101778

Vostro riferimento  
Roberta Quadranti

Nostro riferimento  
Severo Nicoli

Data  
10.06.2021

## Autorizzazione

Numero: **21.0452**  
Valida fino al: **05.06.2024**

Contrassegno di  
sicurezza:



Secondo i documenti nella pratica-numero **18-BS-0220** l'ispettorato federale degli impianti a corrente forte, rilascia il diritto alla ditta sopra citata, di mettere in commercio, secondo OPBT il (i) prodotto (i) sotto elencato (i) contrassegnato (i) con il contrassegno di sicurezza.

Prodotto: **Apparecchiature assiemate di manovra a bassa tensione (PENDA-I)**

Marca: **Quadranti**

Tipo	Dati nominali
<b>CDS2001.3</b>	Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In: 2x 2000 A Icw: 66 kA/1s Ipk: 145 kA Misura di protezione (schema): TN-C
<b>CDS2001.4</b>	Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In: 2x 2000 A Icw: 66 kA/1s Ipk: 145 kA Misura di protezione (schema): TN-C
<b>CDS2001.5</b>	Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In: 2x 2000 A Icw: 66 kA/1s Ipk: 145 kA Misura di protezione (schema): TN-C
<b>CDS2001.6</b>	Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In: 2x 2000 A Icw: 66 kA/1s Ipk: 145 kA Misura di protezione (schema): TN-C



**Autorizzazione** Numero: **21.0452**

**Tipo** Dati nominali

**CDS2002.3** Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In: 2x 2000 A Icw: 66 kA/1s Ipk: 145 kA  
Misura di protezione (schema): TN-C

**CDS2002.4** Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In: 2x 2000 A Icw: 66 kA/1s Ipk: 145 kA  
Misura di protezione (schema): TN-C

**CDS2002.5** Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In: 2x 2000 A Icw: 66 kA/1s Ipk: 145 kA  
Misura di protezione (schema): TN-C

**CDS2002.6** Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In: 2x 2000 A Icw: 66 kA/1s Ipk: 145 kA  
Misura di protezione (schema): TN-C

Classe di protezione:

Grado di protezione: IPXXB

Base: Test Report / Electrosuisse / 17-IK-0115.S01 / 25.05.2018  
CoC / Electrosuisse / IK-4252 / 06.06.2018

Osservazione:

Norme: IEC 61439-1(ed.2):2011  
IEC 61439-5(ed.2):2014  
EN 61439-1:2011  
EN 61439-5:2015

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

  
Peter Fluri  
Capo sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza