



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza

Quadranti Bruno e Figlio SA
Via Cantonale 51
6805 Mezzovico

N° del cliente
101778

Vostro riferimento
Erika Quadranti

Nostro riferimento
Markus Jäger

Data
02.10.2026

Autorizzazione

Numero:
Valida fino al:

26.0578
02.10.2027



Contrassegno di
sicurezza:



Secondo i documenti nella pratica-numero **18-BS-0522** l'ispettorato federale degli impianti a corrente forte, rilascia il diritto alla ditta sopra citata, di mettere in commercio, secondo OPBT il (i) prodotto (i) sotto elencato (i) contrassegnato (i) con il contrassegno di sicurezza.

Prodotto:

Quadro di distribuzione

Marca:

Quadranti

Tipo

Dati nominali

CDS 1003

Rated operational voltage (Ue): 230/400 VAC
Rated insulation voltage (Ui): 400 V
Rated impulse withstand voltage (Uimp): 6 kV

CDS 1010

Rated operational voltage (Ue): 230/400 VAC
Rated insulation voltage (Ui): 400 V
Rated operational voltage (Ue): 6 kV

CDS 1011

Rated operational voltage (Ue): 230/400 VAC
Rated insulation voltage (Ui): 400 V
Rated operational voltage (Ue): 6 kV

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf
T +41 58 595 18 18
mub.bs.info@esti.ch
www.esti.admin.ch





Autorizzazione

Numero: **26.0578**

Tipo

Dati nominali

CDS 1056

Rated operational voltage (Ue): 230/400 VAC
Rated insulation voltage (Ui): 400 V
Rated operational voltage (Ue): 6 kV

CDS 1005

Rated operational voltage (Ue): 230/400 VAC
Rated insulation voltage (Ui): 400 V
Rated operational voltage (Ue): 6 kV

CDS 1006

Rated operational voltage (Ue): 230/400 VAC
Rated insulation voltage (Ui): 400 V
Rated operational voltage (Ue): 6 kV

Classe di protezione: -

Grado di protezione: esterno IP40/30, interno IP30

Base:

Test Report / Electrosuisse / 12-IK-0493.01 / 17.01.2013

Osservazione:

Dati nominali ed altre indicazioni nell'appendice:
Test Report di Electrosuisse no. 12-IK-0493.01, Page 7-9

Un ulteriore proroga dell'autorizzazione è possibile solo tramite rinnovo del certificato di prova.

Norme:

EN 61439-1:2011
EN 61439-2:2011

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Severo Nicoli

Capo sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza