



Quadranti Bruno e Figlio SA
Via Cantonale 51
6805 Mezzovico

N° del cliente
101778


Vostro riferimento
E. Quadranti

Nostro riferimento
Oliver Zimmermann

Data
12.09.2023

Autorizzazione

Numero: **23.0597**
Valida fino al: **21.09.2026**



Contrassegno di
sicurezza:



Secondo i documenti nella pratica-numero **20-BS-0366** l'ispettorato federale degli impianti a corrente forte, rilascia il diritto alla ditta sopra citata, di mettere in commercio, secondo OPBT il (i) prodotto (i) sotto elencato (i) contrassegnato (i) con il contrassegno di sicurezza.

Prodotto: **Apparecchiature assiemate di manovra a bassa tensione (PENDA-O)**

Marca: **Quadranti**

Tipo **Dati nominali**

CDS5001 Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In: 630 A Icw: 25 kA Ipk: 52.5 kA
Misura di protezione (schema): TN-C

CDS5002 Ue: 230/400 VAC f: 50 Hz In: 630 A Icw: 25 kA Ipk: 52.5 kA
Misura di protezione (schema): TN-C

Classe di protezione:

Grado di protezione: IP55



Autorizzazione Numero: **23.0597**

Base: Test Report / Electrosuisse / 17-IK-0077.S01 / 28.08.2017

Osservazione:

Norme: EN 61439-1:2011
EN 61439-5:2015

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI



Peter Fluri
Capo sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza