



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza

Quadranti Bruno e Figlio SA
Via Cantonale 51
6805 Mezzovico

N° del cliente
101778

Vostro riferimento
E. Quadranti

Nostro riferimento
Markus Jäger

Data
02.10.2026

Autorizzazione

Numero:
Valida fino al:

26.0572
02.10.2027



Contrassegno di
sicurezza:



Secondo i documenti nella pratica-numero **20-BS-0366** l'ispettorato federale degli impianti a corrente forte, rilascia il diritto alla ditta sopra citata, di mettere in commercio, secondo OPBT il (i) prodotto (i) sotto elencato (i) contrassegnato (i) con il contrassegno di sicurezza.

Prodotto:

**Apparecchiature assiemate di manovra a bassa tensione
(PENDA-O)**

Marca:

Quadranti

Tipo

Dati nominali

CDS5001

Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In: 630 A Icw: 25 kA Ipk: 52.5 kA
Misura di protezione (schema): TN-C

CDS5002

Ue: 230/400 VAC f: 50 Hz In: 630 A Icw: 25 kA Ipk: 52.5 kA
Misura di protezione (schema): TN-C

Classe di protezione: -

Grado di protezione: IP55

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf
T +41 58 595 18 18
mub.bs.info@esti.ch
www.esti.admin.ch





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Autorizzazione

Numero: **26.0572**

Base:

Test Report / Electrosuisse / 17-IK-0077.S01 / 28.08.2017

Osservazione:

Un ulteriore proroga dell'autorizzazione è possibile solo tramite rinnovo del certificato di prova.

Norme:

EN 61439-1:2011
EN 61439-5:2015

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Severo Nicoli

Capo sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza