



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza

Quadranti Bruno e Figlio SA
Via Cantonale 51
6805 Mezzovico

N° del cliente
101778

Vostro riferimento
Roberta Rogger-Quadranti

Nostro riferimento
Severo Nicoli

Data
08.11.2021

Autorizzazione

Numero: **21.0763**
Valida fino al: **21.05.2024**

Contrassegno di
sicurezza:



Secondo i documenti nella pratica-numero **18-BS-0523** l'ispettorato federale degli impianti a corrente forte, rilascia il diritto alla ditta sopra citata, di mettere in commercio, secondo OPBT il (i) prodotto (i) sotto elencato (i) contrassegnato (i) con il contrassegno di sicurezza.

Prodotto: **Apparecchiature assiemate di manovra a bassa tensione**

Marca: **Quadranti**

Tipo: **Dati nominali**

CDS7001 Ue: 230/400VAC f: 50Hz In: 63A Ip: 10kA eff/17kA pk
Protezione con fusibile: max. NHS 80A gG
Misura di protezione (schema): TN-C-S

CDS7002 Ue: 230/400VAC f: 50Hz In: 63A Ip: 10kA eff/17kA pk
Protezione con fusibile: max. NHS 80A gG
Misura di protezione (schema): TN-C-S

Classe di protezione:

Grado di protezione: **IP20**

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf
T +41 58 595 18 18
mub.bs.info@esti.ch
www.esti.admin.ch





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Autorizzazione

Numero: **21.0763**

Base:

Test Report / Electrosuisse / 09-IK-0114.02 / 23.01.2013

Osservazione:

Dati nominali ed altre indicazioni nell' appendice
Test Report di Electrosuisse no. 09-IK-0114.02, Page 7

Un ulteriore proroga dell'autorizzazione è possibile solo tramite rinnovo
del certificato di prova.

Norme:

IEC 61439-1:2011
IEC 61439-2:2011
EN 61439-1:2011
EN 61439-2:2011

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Peter Fluri

Capo sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza