

Expert's report / Expertise

Confirmation on preparation of an expert's report / Bescheinigung über die Durchführung einer Expertise

CERTIFEL

Ref.Nr.:

IK-3093

page 1 of 1

Product Produkt	Stromschienen-Systeme für Quadranti "CDS System" Schaltgerätekombinationen
Applicant Auftraggeber	Quadranti Bruno e Figlio SA Via Cantonale, CH-6805 Mezzovico
Manufacturer Hersteller	Quadranti Bruno e Figlio SA Via Cantonale, CH-6805 Mezzovico
Factory Fertigungsstätte	Quadranti Bruno e Figlio SA Via Cantonale, CH-6805 Mezzovico
Trade mark Handelsmarke	Quadranti
Type/Model Typ/Modell	CDS 5100.0800 CDS 9100.0800, CDS 9100.1300, CDS 9100.2000, CDS 9100.2600 CDS 9200.2000 CDS 9300.xxx
Ratings, characteristics Nenndaten	Ui: 690 V Ie: 800 A bis 4680 A Icw/1s: 25 / 50 / 67 kA Ipk: 53 / 105 / 148 kA
Normative documents safety Normative Dokumente Sicherheit	EN 61439-1:11
Normative documents EMC Normative Dokumente EMV	---
Technical Features Technische Eigenschaften	Teilprüfung gemäss Testbericht 14-IK-0185.01 + .02. Detaillierte Bemessungsdaten siehe Testbericht 14-IK-0185.01 + .02.

For the product an expert's report with regard to the aforementioned normative documents, respectively technical features has been issued.

Für das Produkt wurde nach den Spezifikationen des Auftraggebers eine Expertise auf der Grundlage der normativen Dokumente, bzw. technischen Eigenschaften durchgeführt.

The results are given in the reports ref.no.:

14-IK-0185.01 + .02

Das Ergebnis ist zu entnehmen den Berichten Ref. Nr.:



Electrosuisse
Swiss Certification Body

Martin Plüss
Product Certification



SOEIo C35

Fehraltorf, 2014-10-28