



**Quadranti Bruno e Figlio SA**  
**Via Cantonale 51**  
**6805 Mezzovico**

N° del cliente  
101778

Vostro riferimento  
Roberta Rogger-Quadranti

Nostro riferimento  
Severo Nicoli

Data  
08.11.2021

## Autorizzazione

Numero: **21.0761**  
Valida fino al: **21.01.2025**

Contrassegno di  
sicurezza:



Secondo i documenti nella pratica-numero **18-BS-0521** l'ispettorato federale degli impianti a corrente forte, rilascia il diritto alla ditta sopra citata, di mettere in commercio, secondo OPBT il (i) prodotto (i) sotto elencato (i) contrassegnato (i) con il contrassegno di sicurezza.

Prodotto:	<b>Cella normalizzata</b>
Marca:	<b>Quadranti</b>
Tipo	Dati nominali
<b>CN2100</b>	IP40, IP54 con guarnizione , IK08
<b>CN2100-EMC</b>	IP40, IP54 con guarnizione , IK08
<b>CN1050</b>	IP40, IP54 con guarnizione , IK08
<b>CN2001</b>	IP20, IK08

Classe di protezione:

Grado di protezione: IP54/IP40, IP20 (CN2001)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation


**Autorizzazione**      Numero: **21.0761**

**Base:**      Test Report / Electrosuisse / 12-IK-0492.01 / 15.01.2013

**Osservazione:**

**Norme:**      IEC 62208(ed.2):2011  
EN 62208:2011

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

  
Peter Fluri  
Capo sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza