



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza

Quadranti Bruno e Figlio SA
Via Cantonale 51
6805 Mezzovico

N° del cliente
101778

Vostro riferimento
Erika Quadranti

Nostro riferimento
Markus Jäger

Data
02.10.2026

Autorizzazione

Numero:
Valida fino al:

26.0575
02.10.2027



Contrassegno di
sicurezza:



Secondo i documenti nella pratica-numero **18-BS-0521** l'ispettorato federale degli impianti a corrente forte, rilascia il diritto alla ditta sopra citata, di mettere in commercio, secondo OPBT il (i) prodotto (i) sotto elencato (i) contrassegnato (i) con il contrassegno di sicurezza.

Prodotto:

Cella normalizzata

Marca:

Quadranti

Tipo

Dati nominali

CN2100

IP40, IP54 con guarnizione , IK08

CN2100-EMC

IP40, IP54 con guarnizione , IK08

CN1050

IP40, IP54 con guarnizione , IK08

CN2001

IP20, IK08

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf
T +41 58 595 18 18
mub.bs.info@esti.ch
www.esti.admin.ch





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Autorizzazione Numero: **26.0575**

Classe di protezione: -

Grado di protezione: IP54/IP40, IP20 (CN2001)

Base: Test Report / Electrosuisse / 12-IK-0492.01 / 15.01.2013

Osservazione: Autorizzazione per la liquidazione degli articoli immagazzinati:
Un ulteriore proroga dell'autorizzazione è possibile solo tramite rinnovo
del certificato di prova.

Norme: IEC 62208(ed.2):2011
EN 62208:2011

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Severo Nicoli
Capo sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza